

Безопасная баня.

Значительная часть пожаров в жилом секторе, приходится на надворные строения. Одно из надворных строений – это баня. От того как отремонтирована баня зависит, будет пожар у нее владельца или нет.

Баня, одно из немногих типов надворных строений имеющая отопительную печь и электроэнергию. От правильного монтажа и эксплуатации электропроводки, исправного печного отопления зависит пожарная безопасность бани. Иногда вместо печного отопления используют электронагревательные приборы самодельного изготовления, подчас с открытыми спиралями.

Используя самодельные электронагревательные приборы с открытыми спиралями владелец дома, надворных построек подвергает себя серьезной опасности. В целях обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов еще раз напоминаем, что надо проверить исправность печи и дымохода, при необходимости отремонтировать, очистить от сажи, заделать трещины глинянно-песчаным раствором и побелить известью дымовую трубу на чердаке и выше кровли.

Запрещается:

1. допускать перекаливания печи,
2. применять в качестве топлива легко воспламеняющиеся жидкости,
3. вблизи топящейся печи сушить дрова и другие горючие материалы,
4. оставлять топящуюся печь без присмотра или поручать присмотр за ней детьми,
5. применять не стандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
6. использовать в качестве предохранителей не калиброванные плавкие вставки,
7. отогревать замершие водопроводные трубы паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

В целях недопущения пожара в банях необходимо соблюсти следующие мероприятия:

1. Ввод электросетей в баню выполняется в двойной изоляции через металлорукав,
2. Электролампы должны быть в плафонах, на расстоянии от деревянных конструкций, электролампы не должны висеть на проводах,
3. Электропроводка проложенная по деревянному основанию должна иметь двойную изоляцию или иметь подкладку из негорючего материала,
4. Не допускать эксплуатацию печей с наличием в них трещин и разрушений,
5. Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не реже одного раза в три месяца,
6. Печи должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предпочный лист 0,5х0,7м.
7. Если печь металлическая, то деревянная стена напротив печи должна быть оббита негорючим материалом.